

自主点検チェック表

※ 安全のために該当する項目の自主チェックをお願いします。

No.	チェック項目	チェック内容
1	開設場所	<input type="checkbox"/> 消火栓・防火水槽等の消防水利の使用を妨げる場所に設置していない。 (消防水利から5m以上離れている)
		<input type="checkbox"/> 消防車や救急車の進入路付近や周囲の建物からの避難に支障がでる場所には設置していない。
		<input type="checkbox"/> 強風等で屋台・テントが倒壊、飛散しないように固定している。
		<input type="checkbox"/> 発電機を使用している。(※No.8、No.9もチェック)
2	自主防火管理 (消火の準備)	<input type="checkbox"/> 消火器を準備している。
		<input type="checkbox"/> 消火器の正しい取扱い方法を確認している。
		<input type="checkbox"/> 万が一に備え、119番通報、避難誘導等の担当者を決めている。
3	火気器具等	<input type="checkbox"/> 火気器具等は安定した不燃性の床、台などの上で使用している。
		<input type="checkbox"/> 火気器具等の近くに燃えやすい物を置いていない。
		<input type="checkbox"/> 火気器具等の周囲は、常に整理整頓している。
4	L P ガ ス	<input type="checkbox"/> ボンベは、平らな直射日光の当たらない風通しの良い場所に鎖等で固定して火気器具等から2m以上離している。
		<input type="checkbox"/> ゴムホースは、ひび割れや焦げ等、劣化していないLPガス専用のものを使用している。
		<input type="checkbox"/> 器具等とゴムホースの接続は確実に行い、ホースバンドで固定している。
		<input type="checkbox"/> 1本のボンベから2以上の火気器具等に分岐していない。ただし、調整器に2口のヒューズコックガス栓を設ける場合は、この限りでない。
5	カセットコンロ	<input type="checkbox"/> カセットコンロは取扱い注意事項を守り正しく使用している。
6	薪・炭等	<input type="checkbox"/> みだりにその場を離れず、残火や取り灰など後始末を確実に行う。
7	電 器 器 具	<input type="checkbox"/> たこ足配線はせず、許容電流を守っている。
		<input type="checkbox"/> 水がかかると恐れがある電気器具、コンセントは防水性能があるものを使用している。
		<input type="checkbox"/> コンセント・配線には、照明器具の荷重がかからないようにしている。
8	発 電 機 (可 搬 式 等)	<input type="checkbox"/> 正しい使用・取扱い方法を確実に理解している。
		<input type="checkbox"/> 来客者等が容易に近づけないよう、ロープ等で区画している。
		<input type="checkbox"/> 途中で給油しなくても良いようにしている。
		<input type="checkbox"/> 運転中、暗い場所や来客者等のいる場所での給油は絶対にしない。
9	危 険 物 容 器 (ガソリン等)	<input type="checkbox"/> 運搬又は保管する容器は、消防法令に適合した金属容器を使用し、キャップは確実に閉めて、取扱説明書のとおり正しく使用している。
		<input type="checkbox"/> 直射日光が当たらない風通しの良い場所で、発電機又は来客者等から十分な安全な距離を保っている。
		<input type="checkbox"/> 容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所で圧力調整弁から圧力抜きを確実に行う。
10	玩具用花火	<input type="checkbox"/> たばこ等の火で着火しないよう蓋のある不燃性の容器に入れるか、防災シートで覆って販売する。
11	暖房器具	<input type="checkbox"/> 暖房器具は、燃えやすい物から十分離し、使用中はその場を離れない。
12	放火防止対策等	<input type="checkbox"/> 2日間以上にわたり開設する場合は、LPガスボンベその他の燃料・発電機は露店終了後に持ち帰る。
		<input type="checkbox"/> ゴミ等の可燃物を持ち帰り、整理整頓を確実に実施する。